

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJA

PATVIRTINTA

Kybartų „Saulės“ progimnazijos
direktoriaus 2026 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. IV-85

BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos (toliau – progimnazija) Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus, būtinus eksploatuojant, statant, rekonstruojant bei techniškai pertvarkant pastatus, statinius ir technologinius įrenginius Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijoje, kurių privalo laikytis visi Progimnazijos darbuotojai.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2025 m. spalio 21 d Nr. 1-499/2025(1.4 E) redakcija).

3. Be šių taisyklių, būtina Progimnazijoje užtikrinti statinio techniniame (techniniame-energetiniame) pase numatytų gaisrinės saugos sistemų veikimą, gaisrinės saugos sprendinių įgyvendinimą ir laikytis kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.

4. Gaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimui Progimnazijoje parengta:

4.1. Gaisrinės saugos instrukcija (1 priedas).

4.2. Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (2 priedas).

5. Progimnazijoje organizuojami šie darbuotojų instruktažai priešgaisrinės saugos klausimais:

5.1. įvadinis (bendras);

5.2. periodinis (darbo vietoje);

5.3. papildomas (darbo vietoje);

6. Įvadinis (bendras) instruktažas turi būti organizuojamas visiems darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, o periodinis instruktažas darbo vietoje – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. Įvadinis (bendras) instruktažas įforminamas Įvadininių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale (3 priedas).

7. Papildomai darbo vietoje turi būti instruktuojama iš esmės pakeitus priešgaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), pakeitus darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, pasikeitus gamybos technologiniams procesams, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškęjus, kad darbuotojas stokoja reikiamų priešgaisrinės saugos žinių.

8. Visi Instruktažai (įvadinis, periodinis, papildomas) registruojami Įvadininių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale (3 priedas).

9. Progimnazija atitinka vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193 „Dėl Kriterijų įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą“ patvirtintus kriterijus, todėl Progimnazijos direktorius ir / ar jo įgaliotas asmuo, kuriam direktorius paveda kontroliuoti Progimnazijos gaisrinės saugos būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, turi išklausti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos programos patvirtinimo“ patvirtintą Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programą arba Priešgaisrinės apsaugos ir

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Savanorio ugniagesio, nedalyvaujančio gesinant gaisrus, tačiau vykdančio visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, įvadinio mokymo programą, ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.

10. Darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti Progimnazijos direktorius pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (punkto redakcija Nr. 1-396, 2022-06-29).

II SKYRIUS TERITORIJOS PRIEŽIŪRA

11. Progimnazijos teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, atliekos ir šiukšlės išmetamos į šiukšlių kontenerius, aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingos atliekos išgabenamos į specialiai paruoštas vietas.

12. Privažiavimo ir priėjimo keliai prie pastatų, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi ir tvarkingi. Priešgaisriniuose tarpuose tarp pastatų draudžiama laikyti medžiagas, įrengimus, tarą ir statyti transporto priemonės.

13. Apie kelių remontą arba kitas priežastis, trukdančias privažiuoti gaisrinėms mašinoms, būtina pranešti priešgaisrinei apsaugai ir pastatyti ženklus, nurodančius apylankos kryptį.

14. Įvažiavimo vartai privalo turėti įrenginius, leidžiančius juos atidaryti rankomis bet kuriuo paros metu. Ties įvažiavimo vieta į Progimnazijos teritoriją reikia įrengti pastatų ir vandens telkinių išdėstymo schemą.

15. Šiukšles, sausą žolę, nukritusius medžių lapus, šiaudus ir kitas augalinės kilmės atliekas leidžiama deginti tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų ir statinių. Palikti be priežiūros deginamas šiukšles ir besikūrenančius laužus draudžiama. Smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti vandeniu ar smėliu.

16. Teritorijoje turi būti nustatytos mašinų stovėjimo vietos, jos turi būti specialiai ženklinamos, pažymėtos žmonių susirinkimo vietos jiems evakuojantis iš pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju.

III SKYRIUS STATINIAI IR PATALPOS

PIRMASIS SKIRSNIS BENRIEJI REIKALAVIMAI

17. Visi Progimnazijos pastatai ir patalpos turi būti tvarkingi gaisrinės saugos atžvilgiu. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių (4 priedas).

18. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404, reikalavimus (Nr. 1-396, 2022-06-2 redakcija).

19. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai turi būti įrengti Progimnazijos patalpose, kurių plotas didesnis kaip 50 m² arba kuriose yra įrengtos dvi ir daugiau durų, ir išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško). Visi evakuaciniai praėjimai ir išėjimai turi būti neužkrauti, paruošti žmonėms evakuoti. Visos evakuacinės durys turi lengvai atsidaryti evakuacijos kryptimi. Draudžiama jas užkalti ar užrakinti iš lauko. Iš vidaus durys turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu.

20. Žmonių evakavimo planai statiniuose įrengiami pagal 5 priede nurodytus reikalavimus.

Koridoriuose, laiptinėse ir ant virš evakuacijos keliuose esančių durų turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

21. Evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, liukus. Evakuacijos keliuose draudžiama rengti sraigtinius laiptus, siaurėjančias pakopas, stumdomas ir automatiškai atsidarančias duris (išskyrus tas, kurias galima atidaryti ir rankomis), vartus, sukamąsias duris bei kryžmes.

22. Evakuacijos keliuose draudžiama naudoti degias medžiagas sienų ir lubų apdailai, dengti jomis laiptinių, holų, koridorių ir vestibulių grindis. Grindų danga evakuacijos keliuose turi būti pritvirtinta.

23. Kilus gaisrui, draudžiama naudoti lifthus žmonėms evakuoti, išskyrus atvejus, kai minėti įrenginiai yra pritaikyti žmonėms evakuoti.

24. Draudžiama savavališkai perplanuoti mokomąsias, gamybines ir kitos paskirties patalpas, keisti jų paskirtį.

25. Draudžiama įrengti grotas.

26. Prie įėjimo į katilinės, dirbtuvių patalpas ir sandėlius gaisrinės saugos ženklai įrengiami pagal galiojančius standartus, užrašai, nurodantys patalpų kategoriją, – pagal RSN (STR), o nurodantys gaisro bei sprogimo zoną – pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių (toliau – EIT) reikalavimus.

27. Katilinės, dirbtuvių patalpose nuo įrengimų turi būti valomos dulkės, pūkai ir kitos degios atliekos. Metalų drožlės ir panaudotos valymo medžiagos sudedamos į metalines, sandariai uždaromas dėžes, o darbui pasibaigus, išnešamos iš patalpų.

28. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtų dujų balionus, LU ir DS bei kitas pavojingas, sprogstamąsias ir degimo metu nuodingus produktus išskiriančias medžiagas.

29. Palėpėse draudžiama įrengti sandėlius, organizuoti gamybą. Jos turi būti užrakintos, langai įstiklinti, o raktai laikomi lengvai prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

30. Po laiptais draudžiama įrengti sandėliukus ir kitas panašios paskirties patalpas. Po laiptais, techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.

31. Rūsių patalpų, techninių rūsių langai turi būti įstiklinti, o durys užrakintos, iš rūsių langų prieduobių turi būti išvalytos šiukšlės.

32. Katilinės patalpose turi būti pakabintos gaisrinės saugos instrukcija.

33. Progimnazijos teritorijoje rūkyti draudžiama.

34. Statybinių konstrukcijų dangos, saugančios jas nuo ugnies, turi būti tvarkingos ir tinkamos naudoti. Konstrukcijos, netekusios atsparumo ugniai, pakartotinai daromos ugniai atsparios. Būtina nurodyti dangų, saugančių nuo ugnies statybines konstrukcijas, galiojimo terminą.

35. Draudžiama ant rūsių langų įrengti nenuimamas grotas, užmūryti langų angas.

36. Pastato gaisrinės saugos sistemos įrenginiai turi būti prižiūrimi ir veikiantys. Draudžiama demontuoti koridorių, laiptinių, liftų durų sąvaras, priešgaisrines duris ir kitus numatytus projekte įrengimus.

37. Draudžiama naudotis atvira ugnimi rūsiuose, palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose.

38. Kai kabeliai ir vamzdžiai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis per visą konstrukcijos storį. Taip pat turi būti padidintas kabelių atsparumas ugniai ne mažiau kaip 30 cm į šonus nuo statybinių konstrukcijų.

39. Rūsių ir cokolinių aukštų patalpose draudžiama įrengti dirbtuves, jeigu įėjimas į rūsius ir cokolinius aukštus neatskirtas nuo laiptinių.

40. Progimnazijos pastatuose įvairių komunikacijų vamzdynus draudžiama atšildyti atvira ugnimi.

41. Šiukšlinės darbuotojų buitinėse patalpose turi būti nedegios.

42. Durys, vedančios ant pastato stogo, į rūšį, vėdinimo įrenginių ir elektros skydinių patalpas ar kertančios priešgaisrines sienas, turi būti uždarytos.

43. Vietose, kuriose gali susidaryti LU ir DS garai, degios dujos, aerozoliai, dulkės, reikia naudoti kibirkščių nesukeliančią avalynę, įrankius ir statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius.

44. Draudžiama plauti ir valyti grindis, sienas, įrengimus, taip pat drabužius naudojant LU ir DS.

45. Patalpose turi būti ne mažiau pirminių gaisro gesinimo priemonių, nei nurodyta taisyklėse.

46. Rūkyti galima tik už Progimnazijos teritorijos ribų.

ANTRASIS SKIRSNIS ELEKTROS ĮRENGINIAI

47. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

48. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus. Priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų vietos turi būti tvarkingos ir neužkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

49. Elektros paskirstymo spintose turi būti elektros vartotojų schemos, nurodančios saugiklio nominalios srovės dydį ir paskirtį. Spintos ir skydinės turi būti užrakintos (būtina nurodyti raktų laikymo vietą), įvadinių kirtiklių vietos pažymėtos užrašu „Elektros įvadas“. Priėjimai prie elektros skydinių ir spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti degias medžiagas. Tarpai tarp grindų ir elektros spintų turi būti užtaisyti nedegiomis medžiagomis.

50. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki metalinių stelažų dokumentų saugyklose nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

51. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijų likvidavimo metu.

52. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

53. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų pašalinių daiktų ir medžiagų.

54. Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama:

55.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

55.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, paskirstymo dėžutes, jungiklius ir kitus elektros aparatus;

55.3. elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

55.4. į elektros tinklą jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;

55.5. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus;

55.6. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

55.7. A_{sg} , B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų sandėliuose įrengti kištukinius lizdus;

55.8. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

55.9. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra A_{sg} , B_{sg} ir C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose;

55.10. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

55.11. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

56. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.

57. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.

58. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechanškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, kurioms nekeliami degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo.

59. Elektros pastotės turi būti švarios, jose laikyti pašalinius įrengimus ar medžiagas draudžiama.

60. Prie transformatorinių pastočių turi būti įrenginiai, prie kurių gaisro metu būtų galima įžeminti gaisrinius švirkštus.

61. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir tikrinami jų įrengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

62. Nenaudojama atviroji elektros instaliacija turi būti išmontuota.

IV SKYRIUS TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI

PIRMASIS SKIRSNIS ŠILDYMAS

63. Visi šildymo įrenginiai ir prietaisai turi būti pagaminti, įrengti ir eksploatuojami pagal galiojančių norminių dokumentų bei instrukcijų reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią būtina juos patikrinti ir suremontuoti.

64. Gamybinėse patalpose, kuriose yra degių dulkių, nuosėdų, šildymo įrenginių paviršiai turi būti reguliariai valomi.

65. Smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, o laikyti nedegioje taroje – ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.

66. Katilinėse ir patalpose, kuriose yra įrengti šildymo įrenginiai, draudžiama:

66.1. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje;

66.2. be priežiūros palikti neautomatinius šildymo įrenginius.

67. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi būti išbaltinti.

68. Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama:

68.1. laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros;

68.2. įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;

68.3. kūrenti šildymo įrenginį jam nepritaikytu kuru;

68.4. kūrenti esant atidarytoms pakuros durelėms;

68.5. naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti;

68.6. palikti be priežiūros kūrenamas krosnis, židinius ir leisti juos prižiūrėti mažamečiams vaikams.

69. Iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš eksploatavimo pradžią išvalyti suodžius ir eksploatavimo metu juos valyti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

70. A_{sg} , B_{sg} , C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpas šildyti atviro tipo šildymo prietaisais draudžiama.

71. Draudžiama džiovinoti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdynų arba ant jų.

72. Šildymo įrenginių skystojo kuro bakai turi būti eksploatuojami uždengti. Patalpoje turi būti ne daugiau kaip 200 litrų kuro. Statyti kuro bakus priešais pakurą (purkštuką) draudžiama.

73. Kuroteklių sandūros, armatūra ir ventiliai turi būti techniškai tvarkingi ir sandarūs.

ANTRASIS SKIRSNIS VĖDINIMAS

74. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.

75. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, privaloma tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, ir pan.) techninę būklę ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus) ir valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

76. Vėdinimo kameroje draudžiama laikyti įrenginius ir bet kokias medžiagas. Jos turi būti užrakintos.

77. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus.

78. Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama išmontuoti ugnį sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus.

TREČIASIS SKIRSNIS DARBAS LABORATORIJOSE

79. Laboratorijų laborantai turi būti susipažinę su naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų sprogumu, gaisringumu ir laikytis atitinkamų saugos reikalavimų.

80. Laboratorijose visi darbai, kurių metu gali išsiskirti kenksmingų, sprogų ir (ar) gaisringų dujų bei garų, turi būti atliekami techniškai tvarkingose traukos spintose, veikiant vėdinimo sistemai.

81. Šarminius metalus būtina laikyti vandens neturinčiame žibale arba tepaluose, sandariai uždarytame (kad nepatektų oras), storomis sienelėmis inde. Stiklainius su šarminiais metalais būtina dėti į sandariai uždaromas metalines dėžes.

82. Suslėgtųjų, suskystintųjų ir ištirpintųjų dujų balionus būtina laikyti metalinėse spintose, ne laboratorijose. Spintose turi būti prapjovos arba vėdinimo įrenginiai.

83. Galeninių preparatų ruošimo dirbtuvėse, laboratorijose ir patalpose būtina:

83.1. spirito virimo ir rektifikavimo aparatus, taip pat kompresorius ir karbiuratorinius įrenginius laikyti atskirose patalpose;

83.2. ypač degias, labai degias ir degias skystas medžiagas ir preparatus laikyti tam tikslui pritaikytose patalpose.

84. Koncentruotų mineralinių rūgščių stikliniame inde su tampriais kamščiais leidžiama laikyti ne daugiau kaip 3 kg. Bromas ir chromo anhidridas turi būti laikomi traukos spintose, stikliniuose induose, įstatytuose į metalinius arba fajansinius įdėklus.

85. Raudonasis fosforas turi būti laikomas sandariai uždarytame stikliniame arba metaliniame inde, vandenilio peroksidas (30 proc. perhidrolis) – tamsiame stikliniame inde su medžio kamščiu, metaliniame konteineryje. Šias medžiagas draudžiama laikyti vienoje spintoje su oksidatoriais, metalų milteliais ir šarminiais metalais.

86. Reagentai (oksidatoriai) turi būti laikomi stikliniuose induose su tampriais arba plastikiniais užsukamais kamščiais. Šie indai turi būti statomi spintose ant atskirų lentynų.

87. Prieigose prie cheminių medžiagų laikymo vietų turi būti aiškūs užrašai, nurodantys cheminės medžiagos būdingąją savybę, pvz., „Ugnis pavojinga“, „Nuodinga“ ir pan.

88. Visose laboratorijų patalpose vėdinimo sistema turi būti įjungta 5 min. prieš darbą ir išjungta darbą baigus.

89. Draudžiama palikti be priežiūros į elektros tinklą įjungtą aparatūrą ir kitus elektros įrenginius.

90. Ypač degias, labai degias ir degias skystas medžiagas ir preparatus draudžiama pilti į kanalizaciją. Panaudotus skysčius būtina supilti į sandarų indą, o pasibaigus darbo dienai – išnešti iš

laboratorijos.

91. Bandymų įrenginių patalpose turi būti gaisro gesinimo ir neutralizuojančių priemonių pagal naudojamų medžiagų savybes ir technologinių procesų ypatybes.

V SKYRIUS MASINIO SUSIBŪRIMO RENGINIAI

92. Asmuo, atsakingas už renginio organizavimą (vakarą, susirinkimą, spektaklį, kino seansą, koncertą, kalėdinę eglutę ir t. t.), turi kruopščiai patikrinti patalpų gaisrinę būklę (ar tvarkingi evakuaciniai išėjimai, perėjimai, ryšio priemonės, evakuacinis bei avarinis apšvietimas, priešgaisrinė automatika, pirminės gaisro gesinimo priemonės). Pastebėtus trūkumus, juos būtina pašalinti iki renginio pradžios.

93. Kultūros renginiuose turi budėti asmenys (progimnazijos darbuotojai), supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais bei žmonių evakuavimo gaisro atveju taisyklėmis. Vaikų šventėse turi budėti mokytojai ir klasių auklėtojai. Budintys asmenys privalo stebėti, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.

94. Mokinių renginius galima organizuoti bet kuriame aukšte. Draudžiama organizuoti masinius renginius rūsių ir cokolinių aukštų patalpose.

95. Patalpose, kuriose organizuojami masiniai renginiai, turi būti ne mažiau kaip du vienas nuo kito toliau esantys evakuaciniai išėjimai. Renginių metu reikia įjungti šviesos rodykles, žyminčias evakuacinių išėjimų kryptis. Evakuaciniai išėjimai turi būti pažymėti ženklais pagal galiojančius standartus.

96. Mokinių renginių patalpose draudžiama:

96.1. siaurinti takus tarp kėdžių eilių ir pristatyti papildomas kėdes, fotelius, suolus;

96.2. užrakinti duris bei uždaryti langines;

96.3. patalpų sienų ir lubų apdailai naudoti degias medžiagas, grindims degią kiliminę dangą;

96.4. naudoti neimpregnuotas degias dekoracijas, drapiruotes ir apipavidalinti sceną lengvai užsiliepsnojančiomis (polivinilo, polietileno, porolono ir kt.) medžiagomis;

96.5. įleisti į patalpas daugiau žmonių, negu numatyta pagal normas;

96.6. rūkyti, naudotis atvira ugnimi (fakelais, žvakėmis, šaltosiomis ugnelėmis, pliauškučiais), scenos apšvietimo efektams naudoti chemines ir lengvai užsiliepsnojančias medžiagas;

96.7. Per rengiamas Kalėdų ir Naujųjų metų šventes eglė turi stovėti ant tvirto pagrindo, atokiai nuo durų ir netrukdyti išeiti iš patalpos. Eglės šakos turi būti per metrą nuo degių lubų ir sienų. Jei patalpose neįrengtas elektros apšvietimas, šventės vaikams, žaidimai, šokiai turi vykti dienos metu.

96.9. Pastebėjus bent mažiausią eglutės apšvietimo sutrikimą (įkaitusius laidus, dažnai perdegančias lemputes, kibirkštis ir pan.), apšvietimą būtina išjungti.

96.10. Draudžiama eglutes puošti degiomis medžiagomis, naudoti žvakutes ir šaltąsias ugneles.

VI SKYRIUS GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR GAISRINĖ ĮRANGA

PIRMASIS SKIRSNIS BENRIEJI REIKALAVIMAI

97. Progimnazijos teritorijoje ar šalia jos esančios aikštelės ir keliai, skirti gaisriniams automobiliams privažiuoti prie priešgaisrinių hydrantų turi būti tvarkingi.

98. Gaisrinių hydrantų vietose, taip pat link jų įrengtos atitinkamos rodyklės, ženklai ir jų apšvietimas turi būti tvarkingi ir atitikti galiojančių standartų reikalavimus.

99. Gaisriniai hydrantai ir gaisrinės automatikos įrenginiai, mažinantys grėsmę žmonėms ir jų turtui, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms

funkcijoms vykdyti (toliau – aktyviosios gaisrinės saugos priemonės), turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.

100. Kartą per metus gaisrinius hidrانتus, hidrانتus kolonėles reikia patikrinti (paleisti vandenį), o rezultatus – įrašyti į žurnalą (6 priedas).

101. Žiemą gaisriniai hidrانتai turi būti apšiltinami.

102. Progimnazijoje įdiegta apsaugos sistema – gaisrinės automatikos įrenginys, kuri tikrinama vieną kartą per metus ir apie tai daromas įrašas Apsaugos sistemos (tame tarpe ir gaisrinės automatikos įrenginių) techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnale (7 priedas).

103. Pirminės gaisro gesinimo priemonės ir gaisriniai įrengimai turi veikti ir nuolat parengti darbui.

104. Ugnies gesintuvų ir gaisrinių įrengimų paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.

105. Kiekviename Progimnazijos aukšte turi būti ne mažiau kaip du nešiojamieji ugnies gesintuvai.

106. Progimnazijoje turi būti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2 – 2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės.

107. Ugnies gesintuvais leidžiama gesinti tuos gaisrus, kurie nurodyti gesintuvus gaminusios įmonės instrukcijose.

108. Ugnies gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai, o užrašė valstybine kalba ant gesintuvo turi būti nurodytas jo panaudojimo būdas, užpildymo data ar galiojimo laikas.

109. Gesintuvus reikia laikyti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų.

110. Gesintuvai kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti.

111. Gesintuvai statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose, laikomi taip, kad būtų matyti užrašai.

112. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje, turi būti pritaikyti eksploatuoti esant žemai temperatūrai. Draudžiama pirminės gaisrų gesinimo priemonės ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį.

113. Progimnazijoje esančios pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti prižiūrimos ir nuolat parengtos darbui.

114. Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. Plombavimo būdas neturi apsunkinti gesintuvo ar kitos gaisrinės įrangos paleidimo.

115. Vandentiekio tinkluose, prie kurių jungiama gaisrinė įranga, turi būti užtikrintas reikiamas slėgis. Jei atjungiama dalis vandentiekio ar sumažinamas vandens slėgis jame, būtina tai pranešti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiai įstaigai.

116. Vandentiekio tinklas turi būti techniškai sutvarkytas. Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą (8 priedas).

117. Nešildomuose statiniuose šaltuoju metų laiku vidaus gaisrinio vandentiekio tinklai turi būti be vandens, o prie gaisrinių čiaupų rodykle ar užrašu nurodyta sklendės, kurią atidarius vanduo bus tiekiamas į tinklą, vieta.

118. Vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai turi būti su žarnomis ir švirkštais ir laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų. Gaisrinių čiaupų spintelės turi būti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant durelių – aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris. Prieigų prie gaisrinių čiaupų vietos turi būti laisvos ir neužkrautos.

119. Prie gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir kitų vandens šaltinių, kurių vanduo skirtas elektros stotims ir pastotėms gesinti, esantys įžemikliai turi būti techniškai tvarkingi ir įrengti taip, kad būtų

galima greitai ir lengvai prie jų prisijungti. Jų įžeminimo varža turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus, o rezultatai įforminami raštu.

ANTRASIS SKIRSNIS GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

- 120. Progimnazijoje turi būti parengtas darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas.
- 121. Kiekvienas asmuo, pastebėjęs gaisrą, privalo:
 - 121.1. nedelsdamas pranešti apie gaisrą priešgaisrinei apsaugai;
 - 121.2. imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą;
 - 121.3. gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;
 - 121.4. iškviesti į gaisrą Progimnazijos direktorių arba jo įgaliotą asmenį.
- 122. Atvykęs į gaisrą Progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo privalo:
 - 122.1. įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai;
 - 122.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;
 - 122.3. skirti asmenį, gerai žinantį Progimnazijos patalpas ir priešgaisrinių vandens telkinių vietas;
 - 122.4. prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
 - 122.5. sustabdyti ugdymo procesą, kol neužgesintas gaisras;
 - 122.6. prireikus pasirengti išjungti elektros tiekimą, vėdinimo sistemą. Įjungti dūmų šalinimo ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai;
 - 122.7. imtis priemonių apsaugoti gesinančius gaisrą žmones nuo galinčių griūti konstrukcijų, elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir apdegimų;
 - 122.8. gesinant gaisrą, aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrengimus, kurie gali perkaisti;
 - 122.9. patikrinti, ar veikia priešgaisrinio vandentiekio įtaisai, kuriais sudaromas darbinis vandens slėgis gaisriniuose hidrantuose.
- 123. Atvykus ugniagesiams, Progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, vadovavęs gaisro gesinimui, privalo informuoti juos apie gaisro aplinkybes.
 - 123. Progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, esantis gaisro gesinimo štabe, privalo:
 - 123.1. gaisro gesinimo vadovą konsultuoti apie technologinį procesą ir specifines degančio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogstamų, LU ir DS, nuodingų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą;
 - 123.2. gaisro gesinimo vadovo prašymu skirti darbuotojus gaisrui gesinti ir materialinėms vertybėms evakuoti;
 - 123.3. skirti transportą, reikalingą gaisro gesinimo medžiagoms atvežti į gaisrą;
 - 123.4. pagal gaisro gesinimo vadovo nurodymus organizuoti įvairių komunikacijų išjungimą ar perjungimą, išpylimą iš rezervuarų ar technologinių aparatų;
 - 123.5. vadovauti Progimnazijos darbuotojams, gesinantiems gaisrą;
 - 123.6. prireikus priešgaisrinės apsaugos padalinius aprūpinti kuru ir maistu, sudaryti sąlygas jiems pailsėti.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIS NUOSTATOS

- 124. Visi Progimnazijos darbuotojai privalo laikytis šių Taisyklių reikalavimų, o kilus gaisrui, imtis priemonių gelbėti žmones, apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą.
- 125. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
